



Утверждаю
 Первый заместитель директора-
 Главный инженер
 Филиала АО "Мособлгаз"
 "Мытищинежрайгаз"

В.А. Купреенков



График
 по Королевской РЭС
 2020 год ООО "Школьная"

технического обслуживания вводного и внутренних газопроводов расположенных в жилых

№	Адрес	Ведомственная принадлежность	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре (мм)						Проверка герметичности внутреннего газопровода при				Проверка герметичности фасадного газопровода
			До 32мм		33-40		41-50		До5	От 6 до 10	От 11 до 15	СВ. 16	
			с_лещ	без_лещ	с_лещ	без_лещ	с_лещ	без_лещ					
Июнь													
1	Ивантеевка, ул. Школьная, д.27	ООО "Школьная"						2	6				

Начальник РЭС

С.В. Скворцов